調　達　品　目　表

調達要求番号		作成部課名	補給本部第１調達課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS－Q00012		

品名	カタログ製品名 a)	備考
消防用ホース，使用圧０．７，４０㎜，１５ｍ	製造会社　櫻護謨㈱ 型式　　Ｒ０７	数量 ＥＡ
	製造会社　帝国繊維㈱ 型式　　キンパイホース　４０ＳＰ－Ｂ	
	製造会社　オカニワ㈱ 型式　　消火栓用ホース　呼称４０	
	製造会社　㈱横井製作所 型式　　ヨコイホース　呼称４０	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

同等とする性能等

１　同等とする事項

a)　使用圧　　０．７ＭＰａ
b)　呼び径　　４０㎜
c)　長さ　　１５ｍ
d)　結合金具及びジャケット　　消防法（昭和２３年法律第１８６号）の定める個別検定に合格，かつ，個別検定に合格したものである旨の表示を付したものとする。なお，ジャケットは最近の６ヶ月以内に個別検定に合格したものとする。
e)　保護布　　ジャケットの両端の外側には，長さ約５００㎜の保護布を取り付ける。
f)　保護布の色　　受け口側は白色（ジャケットと同色）差し口側は赤色とする。
g)　結合金具の取付　　ジャケットと接合金具の取付は，エキスパンション式とする。

２　外装の表示

a)　航空自衛隊標識
b)　調達要求番号
c)　物品番号
d)　品名（製品の呼び方）
e)　数量
f)　納入年月　　例２０１３年１月
g)　契約相手方の名称
h)　輸送諸元

３　提出書類

a)　類別原資料　不要
b)　取扱説明書　不要

４　その他

a)　物品番号　４２１０－４２７－５７６９－５